

KORKULUK İMALATI TALİMATLARI	Doküman No:	İSG – T11
	Revizyon No:	00
	Yürürlük Tarihi:	01.09.2012
	Revizyon Tarihi:	-
	Sayfa Sayısı:	1

ŞANTİYEDE YAPILAN KORKULUK İMALATLARINDA AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYULACAKTIR ;

1. Korkulukların tabandan yüksekliği **en az 100 santimetre** olacak ve ortasında bir ara korkuluğu bulunacaktır.
2. Dikmeler arası en çok 2 metre olacaktır.
3. Korkuluklar, herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kg.lık bir yüke dayanacak sağlamlıkta yapılacaktır.
4. Korkuluklar; boşluklara (temel ve yarma boşlukları, asansör boşluğu, tesisat shaft boşlukları, havalık, ışıklık vb. çukur ve boşluklar), merdivenlerin kova boşluğu ve dış boşluğa açılan tabliye kenarlarına, geçitlere ve benzeri tehlikeli kısımlara yapılacaktır.
5. Korkuluklar, her zaman için güvenilir durumda bulunacaktır. Kontrolleri sürekli yapılacak, yerlerinden sökülmeleri önlenecektir. Korkulukları başka bir amaçla kullanmak yasaktır.
6. Korkulukların üst ve ara payandaları, korkuluk dikmelerine çalışanın dengesini kaybettiğinde yaslanacağı yönden, yani iç taraftan bindirilecektir. Havalık, asansör boşluğu, dış pencere gibi açıklıkların önüne yapılan korkuluk payandalarının uçları boşlukta bitmeyip korkuluğun yaslanabileceği yan taraflara kadar uzatılacaktır.
7. Bir hendek üzerine yapılan geçitlerin yan taraflarındaki korkulukların dikmeleri, yan yönlerden gelecek kuvvetlere karşı da desteklenmiş olacaktır.
8. Hazır olarak imal ettirilen metal korkuluklar, işaret yönetmeliğine uygun şekilde kırmızı beyaz veya sarı siyah renklerde ve de siyah damaları 45 derece açılı olarak boyanacaktır.
9. Üzerinde çalışmak üzere yapılmış platformların korkulukları, aşağıya malzeme düşmesini önlemek üzere tabandan itibaren en az 15 cm. yüksekliğinde yapılmış etekliklere (tekmelik) sahip olacaktır.
10. Şehir içlerinde yerleşim bölgelerinde yapılan inşaatlarda dış çevreye 2 metre yüksekliğinde paravan, yerleşim yeri dışlarında ise korkuluk yapılacaktır.
11. Yapımı süren bina girişlerine, binaya giriş çıkış yapanların başlarına malzeme düşmesini engellemek üzere üstü kapalı sundurma tipi giriş yerleri yapılmalı, bunlar inşaat bitene kadar muhafaza edilmelidir.
12. Şantiye içindeki kazı ve kanallara düşülmesini önlemek üzere bu tür yerlere yapılan korkuluklar işaret şeritleri ve geceleri yanıp sönen sarı ışıklarla belirgin hale getirilmelidir. Gerekli yerlere yeterli büyüklükte yazıya sahip kırmızı beyaz ikaz levhaları asılmalıdır.